

LCD-Anzeige beim Heizkostenverteiler (am Beispiel Q caloric)

Aktueller Wert* 2 Sek.	375
Displaytest: Alles an 0,5 Sek.	MD 0.0.0.0.0 P kc
Displaytest: Alles aus 0,5 Sek.	
Stichtagsdatum 2 Sek.	MD 3 1.12.
Stichtagswert 5 Sek.	M 789
Prüfzahl 2 Sek.	M c 1056 P
K-Stufe bzw. Bewertungsstufe 1 Sek.	k 060
Funkmodus 1 Sek.	FC-2.2s



* Heizkostenverteiler werden zum Stichtag in der Regel auf Null zurückgesetzt. Sie zeigen den Verbrauch seit letztem Stichtag. Bei entsprechender Geräteparametrierung kann der Heizkostenverteiler auch kontinuierlich weiterzählen.